

山陽小野田市民病院施設管理業務に関する質問に対する回答（令和2年8月12日11:00時点）

No.	質問内容	回答
1	別紙4 年間設備定期点検業務 表に記載されている手術室空調機のプレフィルター清掃で保守頻度が54回/年となっておりますが、1回/週と考えるて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 別紙4の2ページ中、「プレフィルター清掃 手術室空調機 10台 54回/年」を「プレフィルター清掃 手術室空調機 10台 <u>1回/週</u> 」とします。
2	別紙4 年間設備定期点検業務 表に防火対象物定期点検（消防法）の記載がありませんが、含まれるとの解釈で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 別紙4の3ページ中、「防火設備の定期報告に係る検査」を「防火設備及び防火対象物の定期報告に係る検査」とします。
3	別紙4 年間設備定期点検業務 表に記載されている雑用水水質検査は1回/2ヶ月の大腸菌検査が含まれるとの解釈で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。